# Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области

Актуализация схемы теплоснабжения в 2021г., с перспективой до 2025г.

Разработчик: ООО «БцХ-Энерго»

Актуализация схемы теплоснабжения МО Сельское поселение «Есинка» выполнена в 2021 г. в соответствии с условиями муниципального контракта  $N^0$ 09 - T - 02/21 от 26.04.2021 $\Gamma$ .

### СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Общие положения3
1.2 Основания актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования с/п «Есинка»6
1.3 Характеристика муниципального образования с/п «Есинка»
(далее – с/п «Есинка»)6
1.3.1 Географическая характеристика
1.3.2 Климатическая характеристика
1.3.3 Социально-экономическая характеристика
1.3.4 Энергоснабжение с/п «Есинка»
2. Разделы актуализированной схемы теплоснабжения согласно ПП
РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения»
<b>Раздел 1.</b> «Показатели существующего и перспективного спроса на
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»
границах территории поселения»
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»24
<b>Раздел 3.</b> «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
Раздел 4. «Основные положения мастер-плана развития систем
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального
значения»
<b>Раздел 5.</b> «Предложения по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой
энергии»
<b>Раздел 6.</b> «Предложения по строительству, реконструкции и (или).
модернизации тепловых сетей»
<b>Раздел 7.</b> «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»31
<b>Раздел 8.</b> «Перспективные топливные балансы»
<b>Раздел 9.</b> «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и (или) модернизацию»
Раздел 10. «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей
организации (организациям)»34
Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки между
источниками тепловой энергии»34
<b>Раздел 12.</b> «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
Раздел 13. «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой.
газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации
и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики,
а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения35
Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,
городского округа, города федерального значения»
<b>Раздел 15.</b> «Ценовые (тарифные) последствия»
Заключение

#### 1. Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;
  - обеспечение жителей сельского поселения тепловой энергией;
- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

### 1.1. Основания актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования с/п «Есинка»

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения с/п Есинка, Ржевского района, Тверской области (далее – Схема) являются:

- Федеральный закона № 190-ФЗ от 27.07.2010г. (ред. от 08.12.2020г.) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021г.).
- Федеральный закон № 279-ФЗ от 29.07. 2017г. «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»

В соответствии со ст. 23.13. «Особенности организации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов и разработки, и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» актуализация схем теплоснабжения осуществляется не реже одного раза в год, а по истечении двухлетнего периода не реже одного раза в три года.

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»
- Постановление Правительства РФ № 1075 от 22.10.2010г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
- Приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

- Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области № 61 от 03.09.2019г. «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на среднесрочный период 2020 годи на период до 2022 года».
- Распоряжение Администрации Ржевского района Тверской области № 442 ра от 26.10.2020г. «Об утверждении порядка мониторинга состояния систем теплоснабжения Ржевского района Тверской области».

Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации Ржевского района Тверской области, теплоснабжающих и теплосетевых организаций МУП «ЖКХ-Сервис», ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.


На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, ЕДДС, Администрация Ржевского района.

Установлению тарифа на тепловую энергию и ГВС ежегодно устанавливается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, с размещением на сайте ГУ «РЭК» Тверской области в разделе «Деятельность ГУ РЭК Тверской области», «Направление деятельности», «Теплоснабжение».

Актуализация схем теплоснабжения выполнена на период до 2025 года.

1.	Наименование Схемы теплоснабжения	Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Есинка», Ржевского района, Тверской области				
2.	Основание для разработки Схемы	Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014г., 18, 23.03.2016г., 3.04.2018г., 16.03.2019г.). Федеральный закон № 279-ФЗ от 29.07. 2017г. «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.				
3.	Заказчик	Администрация муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области				
4.	Цели схемы теплоснабжения	Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей правового регулирования, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» для ценовых зон теплоснабжения.				
5.	Сроки действия схемы теплоснабжения 2021-2025г.	Период действия схемы теплоснабжения до следующего срока актуализации 2021–2025 годы.				

1.2.	Характеристика муниципального образования с/п «Есинка»
1.2.1.	Географическая характеристика



#### Перечень поселений:

- 1 сельское поселение "Успенское" 2 сельское поселение "Победа" 3 сельское поселение "Итомля"

- 4 сельское поселение "Хорошево"

- 5 сельское поселение "Есинка" 6 сельское поселение "Чертолино" 7 сельское поселение "Медведево"

#### Условные обозначения:

граница района граница поселения


(O) 106

узловая точка границы района и её номер

узловая точка границы поселения V 1

и её номер

Рис.2. Обзорная карта сельского поселения «Есинка» Ржевского района Масштаб 1:50 000




#### Населенные пункты

#### <u>с численностью населения:</u>

- более 1500 человек
- 501 -- 1 500 человек
- 201 -- 500 человек
- 101 -- 200 человек
- 51 -- 100 человек
- 26 -- 50 человек
- 11 -- 25 человек
- 6 -- 10 человек
- 1 -- 5 человек
- без населения

С/п Есинка, является центром муниципального образования, расположенного в Ржевском районе Тверской области на трассе М9 в 12 км к юго-западу от города Ржев, в 121 км от областного центра — город Тверь. По территории поселения проходит автодорога общего пользования федерального значения «Балтия» Москва-Волоколамск — Граница с Латвийской Республикой. Железнодорожное сообщение на территории поселения представлено магистралями Москва — Великие Луки-Рига и Лихославль — Торжок — Ржев — Вязьма.

Рис.3-4. c/n «Есинка» на карте -схеме








Рис.5. Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области. Основной чертеж генерального плана (фрагмент). Условные обозначения





#### 1.2.2. Климатическая характеристика

Климат на территории поселения соответствует умеренно-континентальному.

Климат на территории сельского поселения «Есинка» умеренно-континентальный, благоприятный для развития сельского хозяйства. Средняя многолетняя температура января —  $10~^{\circ}$ С с абсолютным минимумом — $34~^{\circ}$ С, снежный покров довольно устойчив. Средняя многолетняя температура июля + $18,5~^{\circ}$ С с абсолютным максимумом + $36~^{\circ}$ С. Осадков за лето выпадает много, баланс влажности положительный. Господствующие ветры — южные и югозападные, со средней скоростью  $3-4~^{\circ}$ М/с.

Градусосутки отопительного периода и продолжительность отопительного периода – 5123/218 для школьных, жилых и общественных зданий, 5782/241 — для дошкольных учреждений.

Таким образом, согласно СП 131.13330.2018. «Строительная климатология» территория городского округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная.

Климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства и для развития рекреации;

При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

	ра во наиб холо	ерату- здуха іолее дных	ра во наиб	ерату- здуха іолее дной	xa, °C, 0,94	альная уха, °С	ная амплитуда оздуха наиболее месяца, °C	те: сред	родолжи мперату цней суто	ра возд очной т	yxa, °C,	период урой во	a co	юсительная наиболее ца, %	относи- здуха в 15 ч месяца, %	дков рт, мм	направление — февраль	средних ) румбам ис	і скорость ветра, м/с, д со средней суточной турой воздуха ≤ 8 °C
Республика, край, область, пункт, административный		к, °С, 1ечен- тью	°C, of	невки, беспе- остью	ура воздуу енностью	миним а возд	2 8 0	-	ga	ность	pg.	ность		яя отн духа меся	я месячная с ажность возд холодного м	Bo oca — Maj	дающее напр з декабрь — с	ьная из ветра пс нварь, м	орость ве средней ой воздух
округ	0,98	0,92	0,98	0,92	Температ обеспеч	Абсолютная м температура	Средняя сутс температуры и холодног	продолжительность	средняя температу	продолжитель	средняя температура	продолжитель	средняя температура	Средняя месячна возу влажность возу холодного	Средняя м тельная влажн наиболее хо	Количест за ноябрь	Преобладак ветра за де	Максимал скоростей за я	Средняя ско за период со температур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ржев	- 37	- 33	- 31	- 28	- 15	- 47	6,6	144	-6,1	217	-2,7	236	- 1,8	85	85	210	Ю	_	3,6

Таб.1. СП 131.13330.2018. Климатические параметры холодного периода. Город Ржева

Таб.2. СП 131.13330.2018. Климатические параметры теплого периода. Город Ржев

Республика, край область, пункт, административ- ный округ	, Бароме- трическое давление, гПа		ра воздуха, °С, обеспе- ченностью	температура воздуха наи-	Абсолют- ная макси- мальная температу- ра воздуха, °C	Средняя суточная амплитуда температу- ры воздуха наиболее теплого месяца, °С	Средняя месячная от- носительная влажность воздуха наи- более тепло- го месяца, %	Средняя месячная от- носительная влажность воздуха в 15 ч наибо- лее теплого месяца, %	Коли- чество осадков за апрель — октябрь, мм	Суточ- ный мак- симум осад- ков, мм	Преоб- ладающее направле- ние ветра за июнь — август	Мини- маль- ная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ржев	990	20	24	22,5	<b>3</b> 6	10,5	77	61	439	70	3	_

#### 1.2.3. Социально-экономическая характеристика с/п «Есинка»

В 2020г. в границах с/п Есинка прошло движение имущественного фонда в соответствии и на основании:

Федерального Закона № 423-ФЗ от 8.12.2011г. «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов РФ, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительств Российской Федерации № 1053 от 29.12.2008г. «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом».

Постановление Правительств Российской Федерации № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».

Приказ Министра обороны РФ № 400 от 3.06. 2016г. «Об обязанностях заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения».

Приказ Министра обороны РФ «Об исключении жилых помещений и специализированного жилищного фонда и передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области».

На основании Приказа Заместителя обороны РФ № 292 от 19.03. 2020г. исключен из специализированного жилищного фонда жилые помещения в жилых домах и переданы в муниципальную собственность объекты недвижимости в соответствии с перечнем.

В июле 2020г. по решению Совета депутатов сп «Есинка» в муниципальную собственность Муниципального образования «Ржевский район» Тверской области были переданы объекты муниципальной собственности, расположенные на территории деревни Мончалово. Таб. 1. Перечень передаваемых объектов муниципальной собственности. Решение Совета депутатов сельского поселения «Есинка» от 24.07.2020г.

<b>№</b> ПП	Наименование имущества	Местонахождение	Характеристики имущества	Балансовая стоимость (руб.)
1.	Канализацион- ная насосная станция №18	Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Есинка», д.Мончалово, в/г №1	Кадастровый № 69:27:0000032:1961 Площадь — 16 кв.м	1,00
2.	Сети теплоснабжения	Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Есинка», д.Мончалово, в/г №1	Кадастровый № 69:27:0000032:1969 Протяженность – 3880 м	9 159 406,00
3.	Сети водопровода	Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Есинка», д.Мончалово, в/г №1	Кадастровый № 69:27:0000032:1964 Протяженность — 2320 м	7 555 114,00
4.	Водонасосная	Тверская область,	Кадастровый	23 468,00

	станция	Ржевский	р-н,	с/п	№ 69:27:0000032:1013	
		«Есинка»,	дом	б/н,	Площадь – 48 кв.м	
		водонасосна	ая стані	ция		
		Тверская	обл	іасть,	Кадастровый	
5.	Очистные	Ржевский	р-н,	$c/\pi$	№ 69:27:0000032:998	145516,80
<i>J</i> .	сооружения	«Есинка»,	дом	б/н	Площадь — 103 кв.м	143310,00
		севернее д.Мончалово			11лощадь — 103 кв.м	
		Тверская	обл	іасть,	Кадастровый	
6.	Баня-прачечная	Ржевский	р-н,	$c/\Pi$	№ 69:27:0000032:1030	481460,00
0.	раня-прачечная	«Есинка»,	дом	6/H		401400,00
		севернее д.1	Мончал	ОВО	Площадь – 588 кв.м	

#### Движение жилого фонда по СП Есинка в 2020г.

По сведениям Администрации с/п «Есинка» в 2020м году выбыло 0,1 тыс.кв. м – 2 дома деревянных 1 комнатные, (сгорели). Прибыло 6,0 тыс.кв.м. в т.ч. (5,2 – муниципальное, 0,8 – частное). Природный газ в д.Мончалово отсутствует.

Таб.2. Движение жилого фонда по СП Есинка в 2020г.

No		Статус	Год.	. Пл.	К-во	Материал		Обору	удовано	
дома	Этаж	дома	постр.	KB.M	кварт.	стен	Отоп.	XBC	ГВС	Водоот ведение
140	2	МКД	1996	701	12	Бетон.блоки	Центр	Центр	Индив	Центр
138	3	МКД	1976	1395	27	Бетон.панели	Центр	Центр	Индив	Центр
139	5	МКД	1979	2323	45	Бетон.панели	Центр	Центр	Индив	Центр
136	2	МКД	1969	775	16	Бетон.блоки	Центр	Центр	Индив	Центр
98	1	МКД бло киров	1952	126	3	Деревянные	Печн.	Центр	Индив	Центр
Итого				5423 5,4						
5				тыс.кв.м,						
домов				(в т.ч. 5,2						
				муниц.)						

Таб.3. Перечень земельных участков, передаваемых в собственность муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области

Nº	Наименование	Местонахождение	Индивидуальные		
J			характеристики		
		Тверская область,	Кадастровый №		
1.	Земельный участок	Ржевский р-н,	69:27:000032:0315.		
		д.Мончалово, в/г 1	Общая площадь 5 330 938 кв.м		
		Тверская область,	Кадастровый №		
2.	Земельный участок	Ржевский р-н,	69:27:000032:0316.		
		д.Мончалово, в/г 1	Общая площадь 284 736 кв.м		

Так же в мае 2020 года на основании Постановления Администрации Муниципального образования сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области № 20 от 14.05.2020г. «О присвоении адресов объектам адресации в д.Толстиково с/п Есинка Ржевского района Тверской области»

Присвоены адреса объектам недвижимости земельным участкам и зданиям:

- 1. Земельный участок с кадастровым № 69:27:0000057:146 РФ, Тверская обл. Ржевский муниципальный район, сп «Есинка», д. Толстиково, з/у 70
- 2. Здание с кадастровым № 69:27:0000057:394 Ржевский мемориал Советскому солдату. Павильон на земельном участке с кадастровым № 69:27:0000057:146
- 3. Сооружение кадастровым № 69:27:0000057:393 Курган с художественно-скульптурной композицией «Солдат», земельный участок кадастровым № 69:27:0000057:146 присвоить адрес Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Есинка», д.Толстиково, сооружение70, строение 1.
- 4. Адрес объекта недвижимости сооружения с кадастровым № 69:27:0000057:396 Ржевский мемориал Советскому солдату. Подпорная стена ПС-2, расположенная на земельном участке с кадастровым № 69:27:0000057:146 Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Есинка», д.Толстиково, сооружение70, строение 2.
- 5. Адрес сооружения подпорной стены с кадастровым № 69:27:0000057:146 Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Есинка», д.Толстиково, сооружение70, строение 3.
- 6. Адрес водозаборного узла на земельном участке с кадастровым № 69:27:0000057:146 Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Есинка», д.Толстиково, сооружение 70, строение 4.

#### Демографические показатели

Численность населения муниципального образования «Есинка»:

- на 1 января 2017 года 1860 человек;
- на 1 января 2018 года составила 1777 человек;
- на 1 января 2019 года численность на 1 января составляет 1742 человек.

Таким образом, можно проследить ежегодное сокращение среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования сельское поселение «Есинка». На сокращение среднегодовой численности постоянного населения влияет превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток. Вместе с тем, в с/п «Есинка» прогнозируется рост численности населения в возрасте моложе и старше трудоспособного, за счет роста рождаемости в предыдущие годы.

#### Экономические показатели

Экономические виды деятельности с/п «Есинка» представлены предприятиями обрабатывающих, пищевых производств, предприятиями дорожного хозяйства, малыми предприятиями и строительством.

Индекс физического объема промышленного производства за 2018 год составил 107,9% (в 2017 году – 99,6 %). Увеличение связано с ростом производства продукции по показателю «Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные» (класс 10) на предприятии Филиал № 1 «Ржевская птицефабрика» ООО «Дантон-Птицепром».

Основой дорожного хозяйства сельского поселения является сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым и грунтовым покрытием. В связи с планированием финансирования на капитальный ремонт в 2019-2022 годах, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, позволит улучшить показатели и к 2022 году достичь максимального значения. Кроме этого на территории Есинки предполагается строительство ряда АЗС, ГАЗС, станции шиномонтажа и автостоянки.

Предприятия с/п «Есинка»:

- OOO «Ржевский домостроительный комбинат»;
- ООО «Дантон-Птицепром» филиал №1 Ржевской птицефабрики;
- пилорама при фермерском хозяйстве Л.Т.Зонтова;
- автозаправочная станция ООО «Арис-Центр»;
- автозаправочная станция ООО «Анэкс»;
- автогазозаправочная станция ООО «Сибур-Арктика-Ржев»;
- автозаправочная станция ООО «Сургутнефтепродукт»;
- ООО «Техцентр Ржев» автотехцентр.

Введено жилья в 2018 году 195,1 кв. м., что ниже на 174 % к уровню 2017г.

На территории сельского поселения функционируют 3 магазина ИП, 7 торговых павильонов, автозаправочные станции -7, кафе -4.

Размещение центров АПК в сельском поселении, в первую очередь, будет связана с развитием действующих сельхозорганизаций, в частности ФГОУ СПО «АК Ржевский». Основные сельхозугодья ФГОУ СПО «АК Ржевский» расположены на территории соседнего сельского поселения «Хорошево», но также используются и угодья на территории сельского поселения «Есинка».

Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения «Есинка», Ржевского района Тверской области во многом зависит от качества состояния как инфраструктурных объектов, так и практической реализации перспективных проектов, направленных на социально-экономическое благоустройство района, повышение социального обеспечения и комфорта проживания населения.

Оптимально сбалансированная система теплоснабжения района является «точкой роста» муниципального образования.

Следует отметить, что техническая оптимизация системы теплоснабжения представляет не только набор технологических решений по замене оборудования. Это в первую очередь определение перспективы развития территории района, а также сигнал для инвесторов о наличии ресурсов и возможностей реализации в данном районе долгосрочных проектов.

#### 1.2.4 Энергоснабжение с/п «Есинка»

Электроснабжение сельского поселения осуществляется по сетям Ржевские электрические сети филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».

В поселении расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

ПС-220 кВ: п. Есинка (Валдайское ПМЭС);

ПС-110 кВ: п. Есинка.

Посёлок газифицирован. Газоснабжение осуществляется ОАО «Тверьоблгаз», филиал «Ржевмежрайгаз».

Водоснабжение посёлка обеспечивается МУП «ЖКХ-Сервис».

#### Характеристика котельной п. Есинка Ржевского района Тверской области

Рис.3-6. Внешний вид котельной с/п Есинка









#### Технические характеристики строения котельной, п. Есинка Эксплуатационные характеристики строения

Помещения котельной п. Есинка предназначены для размещения основного и вспомогательного оборудования котельной, а также, ГРУ и приборов учета ТЭР. В основном помещении строения размещаются газовые котлы, насосные группы, установка ХВП. Во вспомогательном двухуровневом помещении расположены узлы учета ТЭР, бытовая комната и санузел.

В схему теплоснабжения потребителей тепла включен центральный тепловой пункт (ЦТП).

Эксплуатация котельной осуществляется оперативным персоналом в количестве 2-х человек. Руководство осуществляет начальник котельной – 1 человек.

#### Технологические характеристики котельной

Установленная мощность	4,00 Гкал/ч
Всего подключенная нагрузка, Гкал/ч	3,04 Гкал/ч
На отопление	2,17 Гкал/ч
На ГВС	0,87 Гкал/ч

#### Характеристики установленного теплового оборудования котельной Газовые водогрейные котлы

	Стац. №	Марка котла	Год ввода эксплуатацию	Производительность Гкал/ч	Наличие режимной карты
	1.	КВ-Г-1,16- 95Н	2002г.	1,16	Есть
ſ	2.	КВ-Г-1,16- 95Н	2002г.	1,16	Есть
Ī	3.	КВ-Г-2,32- 95Н	2002г.	2,32	Есть

Для выработки тепловой энергии используются 2 котлоагрегата КВ- $\Gamma$ -1,16 - 95H и 1 котлоагрегат КВ- $\Gamma$ -2,32- 95H.

Котлоагрегаты работают с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,6 МПа и температурой нагрева воды до 95°С. Конструктивно котлы представляют собой сваренную из газоплотных панелей конструкцию. Топка отделена от конвективного пучка газоплотной перегородкой, в которой имеется фестон для перехода газов в конвективную часть.

#### Режимные характеристики котла КВ-Г-1,16-95Н

Параметры	Размерность	Производительность агрегата, % от номинальной				
	Гкал/ч	25,00	56,00	100,00		
Теплопроизводительность		0,25	0,56	1,0		
Температура воды на входе в котёл	°C	70,00	70,00	70,00		
Температура воды на выходе из котла	°C	75,00	81,00	90,00		
Расход воды через котел	м <sup>3</sup> /ч	50,00	50,00	50,00		
Расход газа по счетчику (приведенный)	нм <sup>3</sup> /ч	37,30	79,30	139,40		
Расход условного топлива на 1 Гкал произведенного тепла котлоагрегатом	кг у.т./ Гкал	170,84	162,04	159,51		

#### Режимные характеристики котла КВ-Г-2,32-95Н

Параметры	Размерность	-	льность агр оминальной	ьность агрегата, % от минальной	
	-	22,00	64,00	100,00	
Теплопроизводительность	Гкал/ч	0,44	1,28	2,00	
Температура воды на входе в котёл	°C	70,00	70,00	70,00	
Температура воды на выходе из котла	°C	74,00	83,00	90,00	
Расход воды через котел	м <sup>3</sup> /ч	100,0	100,0	1000,0	
Расход газа по счетчику ( приведенный)	нм <sup>3</sup> /ч	64,00	176,50	271,60	
Расход условного топлива на 1 Гкал произведенного тепла котлоагрегатом	кг у.т./ Гкал	166,51	157,78	155,36	

#### Объекты теплопотребления котельной

Объектами теплопотребления котельной п. Есинка являются Есинское ТСЖ 4 пятиэтажных дома, МОУ Есинская СОШ, МДОУ Есинский д/с, Есинский дом культуры. Расчёты за потребление осуществляются с МУП «ЖКХ-Сервис» на основании ежегодных тарифов, устанавливаемых РЭК Тверской области. Бюджетные организации п. Есинка оборудованы приборами учёта тепловой энергии.

#### Центральный тепловой пункт

Для обеспечения распределения, регулирования и контроля параметров теплоносителя, а также учёта расходов тепла и теплоносителя в состав котельной п. Есинка входит ЦТП.



Рис.7. Сооружение ЦТП

ЦТП системы теплоснабжения п. Есинка расположен в отдельно стоящем капитальном одноэтажном строении. Стены здания выполнены из пустотелого красного кирпича, кровля - металлическая. Пол оборудован цементной стяжкой. В помещении ЦТП размещается узел подготовки горячей воды. Подготовка осуществляется посредством использования теплообменного аппарата, состоящего из теплопередающего элемента и полостей для движения теплоносителя. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме.

#### Теплообменный аппарат

В качестве теплообменного аппарата используется M6-MFG производство компании Alfa Laval

Расход тах	15 м3/час
Температура тах	165°C
Давление тах	25 бар

#### Потребление энергоресурсов котельной

Котельная является потребителем следующих видов энергетических ресурсов необходимых для производства (выработки) и передачи тепловой энергии в виде горячей воды потребителям:

- топливо для производства тепловой энергии (природный газ, Qpн=8000 ккал/нм3);
- электрическая энергия;
- холодная подготовленная вода.

Приходная часть энергобаланса котельной образована тремя видами энергоресурсов: в качестве топлива - природным газом (ПГ), электроэнергией (ЭЭ) и хозяйственно-питьевой водой (ХПВ).

#### Топливообеспечение

Основным топливом котельной является природный газ — ГОСТ 5542-87, резервное топливо — отсутствует. Газоснабжение котельной осуществляется от газовых сетей ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по газопроводу через газораспределительное устройство (ГРУ). Для измерения расхода природного газа в газораспределительном пункте установлен комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Т1/100/1,6 предназначенный для учета объема природного газа по ГОСТ 5542-87, приведенного к стандартным условиям, посредством автоматической электронной коррекции. Электронный корректор объема газа ЕК-88/К.

#### Электрообеспечение

Электрообеспечение осуществляется централизованно от электросетей ОАО «Тверская энергосбытовая компания».

Учет получаемой электроэнергии производится по счетчику СА4У – И672М.

В котельной выполнено электроснабжение и автоматизация следующих инженерных систем:


- электроснабжение сетевых насосов (2 зимних 30 кВт 100 м3/ч, 2 летник 15кВт 50м3/ч);
- электроснабжение циркуляционных насосов ГВС (7 кВт 60м3/ч вместо блока 3 x 0,6 кВт);
  - подача XBC осуществляется птицефабрикой;
- электроснабжение подпиточных насосов (К-6 не используются, ввиду избыточного давления в сети);
- электроснабжение циркуляционного насоса для выравнивания давления (в настоящее время не используется, из-за отсутствия автоматического регулирования);
- электроснабжение горелочных вентиляторов;
- электроснабжение системы освещения.

#### Обеспечение водой

Водообеспечение котельной осуществляется хозяйственно-питьевой водой. Водопроводная вода подаётся под давлением. Вода расходуется на технологические нужды (подпитка тепловой сети, химводоподготовка), а также на хозпитьевые цели котельной. Учет потребляемой воды ведется по водосчетчику марки ВСХ-50.

#### Приборы коммерческого учёта энергоресурсов

Энергоноситель	Тип(марка) прибора	Класс точности	Дата последней поверки	К-во	
Теплоэнергия	UFEC 005	B (2%)	Межповерочный	1	
теплоэнергия	OTEC 003	B (270)	интервал – 4 года	1	
Электроэнергия	Меркурий СА4У	2,0	Межповерочный	1	
Электроэнергия	– N672M	2,0	интервал – 8 лет	1	
Холодная вода	BCX-50	В (2%)		1	
лолодная вода	DCA-30	B (270)	интервал – 4 года	1	
Природный газ	СГ-ЭК-Т1/100/1,6	Межповерочн		1	
природный газ	C1 -5K-11/100/1,0	0,5	интервал – 5 лет	1	



Динамика выработанной и отпущенной теплоэнергии за период 2018-2020 гг.

Показатель	2018г.	2019г.	2020г.
Количество произведенной	5630	5715	6317
тепловой энергии, Гкал	3030	3/13	0317
Количество выработанной	5630	5715	6317
тепловой энергии, Гкал			0317
Количество отпущенной	5067	5 086	5 685
тепловой энергии, Гкал			3 003
Соотношение теплопотерь			
к выработанной тепловой	10%	11%	10%
энергии			


#### Диаграмма выработанной и отпущенной теплоэнергии за период 2018-2020 гг.



Динамика потребления ТЭР за период 2018-2020 гг.

Показатель	2018г.	2019г.	2020г.
Топливопотребление (газ), тыс.м <sup>3</sup>	704,4	713,5	678,2
Электропотребление, тыс. кВтч	350	380	326
Потребление воды, тыс. м <sup>3</sup>	16,5	14,8	16,5

#### Диаграмма топливо потребления за период 2018-2020 гг.



#### Диаграмма электропотребления за период 2018-2020 гг.





Диаграмма потребления воды за период 2018-2020 гг.



Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам ТЭР

Показатель	2018г.	2019г.	2020г.
Электрической энергии, тыс. кВтч	-	-	-
Тепловой энергии, Гкал	563	571,5	631,7
Воды, тыс. куб. м	-	-	-

#### Значения фактических технологических потерь по видам ТЭР

Показатель	2018г.	2019г.	2020г.
Электрической энергии, тыс. кВтч	-	-	-
Тепловой энергии, Гкал	563	629	631,7
Воды, тыс. куб. м	-	-	-
Топлива, т у.т.	80,509	89,94	90,23


#### Удельные расходы топлива в 2020г.

Стац. № котлоагрегата	Нормативный удельный расход, кг у.т./Гкал	Фактич. удельный расход, кг у.т./Гкал	Превышени е нормы, кг у.т./Гкал	Перерасхо д газа, нм <sup>3</sup> /год
Котел №1	162,4	-	-	-
Котел №2	161,2	-	-	-
Котел №3	157,78	-	-	-
Котельная	160,2	190,08	29,88	25982,6

#### Удельные расходы ТЭР на выработку теплоэнергии в период 2018 - 2020 гг.

Вид ТЭР	2018г.	2019г.	2020г.
Топлива, кг у.т./Гкал	1443	1440	1239
Электрической энергии, кВтч/Гкал	622	665	516

### Диаграмма динамики значений удельных расходов ТЭР на выработку тепловой энергии в 2018-2020гг.



2.	Разделы актуализированной схемы теплоснабжения согласно п 4. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с/п Есинка

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Расчет произведен согласно:

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» (практическое пособие к Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы). Утверждено приказом № 105 Госстрой РФ от 6 мая 2000г.

В соответствии с ТСН 23-309-2000 Тверской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий» приведены расчётные температуры наружного воздуха и градусосутки отопительного периода для Ржева и Ржевского района.

#### Расчетные температуры наружного воздуха, °C

	Средней textav за отопите	льный период для зданий	
Наиболее холодной пятидневки text	Жилых, общеобразовательных учреждений	Поликлиник и лечебных учреждений, домов интернатов и дошкольных учреждений	
- 28	- 3,5	- 2,5	

#### Градусосутки Dd, °С.сут/продолжит. отопит, периода zht, сут

Жилых, общеобразовательных	Поликлиник и лечебных	Дошкольных
учреждений	учреждений, домов интернатов	учреждений
5190/219	5641/238	

#### Объекты теплопотребления

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п. «Есинка», с/п «Есинка» Ржевского района осуществляется по централизованной системе, состоящей из котельной, тепловых сетей и ЦТП. Централизованная система теплоснабжения осуществляется муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-сервис». Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка — печами на твердом топливе. Теплоснабжение жилых и общественных строений посёлков в составе сельского поселения осуществляется индивидуальными теплоисточниками.

#### Потребители тепловой энергии

		Параметры			
Потребители тепла	Объём здания м3	Расчётная температура воздуха в помещении, °C	Удельная тепловая характеристика, q₀, Вт/(м³.°С)	Мах. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Всего расчётное теплопотребление в год, Гкал
Жилой сектор					

п. Есинка, д.1	42561	20	0.32	0.901	2992.4	
п. Есинка, д.2	22572	20	0.33	0.474	1560.1	
п. Есинка, д.3	8917	20	0.36	0.198	635.1	
п. Есинка, д.4	8985	20	0.36	0.199	637.3	
	Административные здания					
Дом Культуры п. Есинка		20	0.40	0.199	477.9	
МОУ СОШ п. Есинка		20	0.42	0.109	281.14	
МДОУ детский сад п. Есинка		22	0.55	0.088	279.92	
Котельная		20	0.72	0.009	24.2	
Всего отопление		-	-	2.177	6888.1	

#### Потребители ГВС

		Параметры				
ГВС	Количество пользователей ГВС	Макс. часовая нагрузка на ГВС, (Гкал/час)	Всего Гкал на ГВС в год			
п. Есинка, д.1	561	0,424	319,55			
п. Есинка, д.2	284	0,201	161,6			
п. Есинка, д.3	104	0,096	59,14			
п. Есинка, д.4	104	0,096	59,14			
ДК	-	0,05	3.94			
Всего ГВС	1053	0.87	603,37			

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности
	источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с/п
	«Есинка»

### Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующая централизованная схема теплоснабжения п. Есинка является оптимальной с точки зрения условий и надёжности теплоснабжения. Тем не менее, с точки зрения технологической эффективности работы водогрейной котельной п. Есинка на базе 2-х однотипных котлоагрегатов КВ-Г-1,16- 95Н и одного котлоагрегата КВ-Г-2,32- 95Н требуется проведение мероприятий по повышению энергоэффективности. Одним из рекомендуемых мероприятий является перераспределение нагрузок между котлами. В настоящее время в основном режиме работают два котла КВ-Г-1,16-95Н производительностью 1,0 Гкал/ч каждый. В пиковом режиме в системы включается котёл КВ-Г-2,32-95Н производительностью 2,0 Гкал/ч, который работает в режиме с минимальной загрузкой. Т.о. при 22% нагрузке котлоагрегата КВ-Г-2,32- 95Н расход топлива равен 166,51 кг у.т./Гкал, а при 100 % нагрузке 155,36 кг у.т./Гкал, расход топлива КВ-Г-1,16- 95Н при 100% нагрузке равен 159,51 кг

у.т./Гкал потребления, что ведёт к нерациональному перерасходу лимитированного газа на 10-15% в отопительный период.

Общая протяжённость тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 794 м. На участке надземной прокладки наблюдается разрушение тепловой изоляции.

#### Тепловые сети

На балансе предприятия состоит разводящая тепловая сеть. Тепловые магистрали закольцованы. Тепло подается по тепловыводам. Подпитка тепловых сетей теплоснабжения осуществляется умягченной водой, получаемой от системы сульфоугольной очистки и регенерации солью.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей теплоснабжения п. Есинка в однотрубном исчислении составляет 794 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают в течение отопительного периода, по температурному отопительному графику 95/70 и подают тепловую энергию в виде горячей воды на отопление. Подключенная тепловая нагрузка на отопление и ГВС составляет 3,34 Гкал/ч.

#### Протяженность теплосетей по диаметрам (Ó)

Диаметр	Протяженность
319	72 м
219	122 м
108	161 м
89	74 м
76	244 м
63	26 м
25	53 м

### Описание перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Модернизация системы теплоснабжения п. Есинка не предусматривает изменения схемы теплоснабжения посёлка.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Населенный пункт	Минимальная индустриальная подушевая норма земли под участок (соток/чел.)	Минимальная подушевая ландшафтно-рекреационная норма (га/чел.)	Максимальная численность индустриального населения	Радиус зоны индустриально- рекреационного влияния НП (м)	Максимальное число участков по 12 соток, которые можно разместить в пределах земель НП	Число дополнительных участков, которые могут появиться в НП при индустриальном развитии
Есинка	4	0,4	405	720	135	93

Для малоэтажных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Современная техническая идеология построения автономных индивидуальных систем теплоснабжения базируется на технологических разработках, учитывающих технико-экономические особенности и социальные потребности бюджетных организаций и населения малоэтажных многоквартирных домов.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Вид топлива	Средний КПД теплогенерирующих установок	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.
Уголь каменный, т	0,72	4,90
Дрова, т	0,68	2,00
Газ сетевой, тыс. куб. м.	0,90	8,08

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

### Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

	Существую	щая	Перспективная		
Потребителя тепла	Мах. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Всего в год, Гкал	Мах. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Всего в год, Гкал	
	Ж	илой сектор			
п. Есинка, д.1	0.901	2992.4	0.901	2992.4	
п. Есинка, д.1	0.474	1560.1	0.474	1560.1	
п. Есинка, д.1	0.198	635.1	0.198	635.1	
п. Есинка, д.1	0.199	637.3	0.199	637.3	
	Административные здания				
п. Есинка Дом Культуры	0.199	477.9	0.199	477.9	
МОУ СОШ п. Есинка	0.109	281.14	0.109	281.14	
МДОУ детский сад п. Есинка	0.088	279.92	0.088	279.92	
Котельная	0.009	24.2	0.009	24.2	

### Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Наименование котельной	Установленная мощность	Перспективная мощность
Котельная п. Есинка	4 Гкал/ч	3,04 Гкал/ч

### Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Наименование котельной	Затраты на собственные нужды		
Паимспование котслыной	Существующие	Перспективные	
Котельная п. Есинка	0.009 Гкал/ч	0.009 Гкал/ч	

### Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей и потери в тепловых сетях

Наименование котельной	Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	Потери тепловой энергии при передаче	Затраты на компенсацию потерь тепловой энергии
Котельная п. Есинка	нет	632 Гкал	1 967,1379 тыс. руб.

	Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя
- 1		

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Наимено- вание котельной	Потребление теплоносите ля	Затраты теплоноси- теля на собственны е нужды	Затраты теплонос ителя на компенс ацию потерь в тепловы х сетях	Итого потребление теплоносител я с учётом потерь	Максимальная производительн ость
Котельная п. Есинка	100 м3/ч	-	9,5 м3/ч	109,5 м3/ч	260 м3/ч

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем
	теплоснабжения поселения

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

#### Основные преимущества поквартирного отопления (ПО) для населения:

- Возможность установки индивидуального газового котельного оборудования.
- Возможность индивидуального регулирования режимов теплопотребления, начала и окончания отопительного периода.
- Возможность получения ГВС от единой с теплоснабжением технической системы газового котельного оборудования, а не электрических водонагревательных систем.
- Возможность точных расчётов оплаты за потребление газа и воды на основании показаний индивидуальных поквартирных счётчиков.

#### Анализ систем поквартирного отопления на основе газовых котлов

Ассортимент газовых котлов, представленных на рынке очень широк. К наиболее известным настенным теплогенераторам стоит отнести модели, выпущенные под марками AEG, Ariston, Baxi, Beretta, Buderus, Bosch, Biasi, CTC, Electrolux, Hermann, Dakon, Demir Dokum, Ferroli, Fondital, Frisguet, Kiturami, Lotte, Lamborgini, Modratherm, Mora, Protherm, Rinnai, Roca, Saunier Duval, Vialiant, Viessmann.

#### Газовые котлы «*Rinnai*» (Япония)

Японская корпорация «*Rinnai*» — крупнейший в мире производитель газового оборудования в Южной Азии, была основана с 1920 г. Корпорация «*Rinnai*» производит котлы различной мощности (12.2, 18.6, 23.3, 29.1, 41.9 кВт), что позволяет обогреть помещения площадью от 30 до 400 кв.м.

Легкий (28 - 32 кг.), малогабаритный (600х440х266 мм) котел, представляет собой функционально законченную котельную и легко вписывается в интерьер дома.

Котел быстро реагирует на потребность горячей воды и благодаря термостатическому регулятору производит горячую воду постоянной температуры.

Мощность, при необходимости, может быть увеличена за счет параллельного (каскадного) подключения двух и более котлов, которые эффективно заменят громоздкую и дорогостоящую котельную, основанную на базе напольных котлов средней и большой мощности. Японские настенные двухконтурные котлы «*Rinnai*» приспособлены специально для России и других стран СНГ, обеспечена бесперебойная функция при падении давления газа *до 3 мбар*, могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. Котлы «*Rinnai*» защищены 18-ю японскими патентами, сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ РФ и разрешены к применению ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ в РФ.

Котлы «Rinnai» представляют собой полностью укомплектованную микрокотельную, предназначенную для поквартирного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов и квартир площадью от 30 до 400 м $^2$ .

Отличительными преимуществами котлов фирмы «*Rinnai*» перед другими аналогичными котлами являются:

- 1. Горелка с турбонадувом, плавной модуляцией мощности и пропорциональным управлением (13 патентов) обеспечивают: КПД 94-97%; уменьшение расхода газа на 20%; устойчивую работу при значительном снижении газа (3 мбар); отсутствие сажи на стенках теплообменниках; низкое содержание токсичных выбросов; увеличение срока эксплуатации; оптимальную тягу, вне зависимости от климатических условий; предотвращение горения с отрывом пламени.
- 2. В настенном котле, впервые в мире, для передачи вращающего момента от электродвигателя к рабочему колесу циркуляционного насоса, использована магнитная муфта. Насос разделен на две изолированные камеры, в одной из которых находится электродвигатель (2), а во второй (3) установлено рабочее колесо насоса (1). Это техническое решение позволило отказаться от общего вала, оно защищено патентом.

Данная конструкция обладает следующими преимуществами: отсутствуют сальники (как у насосов с «сухим» ротором), исключен контакт электродвигателя и теплоносителя (как у насосов с «мокрым» ротором), исключено заклинивание, шум работы сведен к минимуму, высокая надежность и ремонтопригодность.

- 3. Благодаря магнитному сердечнику в фильтре из теплоносителя удаляются мелкие металлические частицы, все части котельного оборудования надежно защищаются от засорения.
  - 4. Широкий диапазон регулирования мощности (от 25 до 100%).
- 5. Увеличенный срок службы узлов автоматики за счет минимального количества циклов включения-выключения горелки.



- Сверхточное регулирование температуры пламени горелки, обеспечивается электронной системой блока автоматики пропорционально 3-м уровням (во всех котлах только 2 уровня) регулирования, в соответствии с заданной температурой теплоносителя или комнаты.



- Регулировка температуры теплоносителя и воздуха осуществляется с помощью цифрового пульта управления (имеется встроенный термостат).
- Цифровая диагностика ошибок в работе котла осуществляется на пульте управления в виде текста и звука.
- Электронный блок управления абсолютно защищен от механических и атмосферных воздействий специальным пенным покрытием.
- Более высокая степень надежности и безопасности котла за счет усовершенствования электронной схемы блока управления.

### Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области меры по переоборудованию котельной п. Есинка в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Тем не менее, данная возможность существует, учитывая, что комбинированное производство электрической и тепловой энергии имеет ряд преимуществ. Это не только повышение надёжности и качества снабжения электрической и тепловой энергией, снижение ликвидация транспортных потерь, но и значительное снижение стоимости, потребляемой тепловой и электрической энергии.

# Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что в соответствии с планами развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения п. Есинка, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид.

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Полученная нагрузка, Гкал/час	
Котельная п. Есинка	4 Гкал/ч	3,04 Гкал/ч	

### Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час	
Котельная п. Есинка	4 Гкал/ч	4 Гкал/ч	

Раздел 5.	Предложения по новому строительству, реконструкции
	и техническому перевооружению источников тепловой энергии

#### Предложения по реконструкции

№	Мероприятия, планируемые работы на 2022-2024 гг.	Цели реализации	
п/п	мероприятия, планируемые рассты на 2022-2024 11.	мероприятия	
	Автоматизирование регулирования температуры	Обеспечение	
1	теплоносителя на подаче в систему отопления	установленной мощности,	
	зависимости от t н.в. согласно температурному графику	а также снижение	
	Модернизация установки XBП: замена на современный	эксплуатационных затрат,	
2	качественный сильнокислотный катионит	повышение	
	(ионообменное умягчение воды)	эксплуатационной	
3	Химическая промывка котлов	надежности оборудования,	

	Замена существующих насосов котельной с дроссельным	снижение удельных норм
4	регулированием на современные насосы с частотным	расхода газа
	регулированием напора рабочей среды	-
5	Замена теплоизоляции трубопровода (244 м)	

#### Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не предусмотрено в связи с отсутствием дефицита располагаемой тепловой мощности.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено планом поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено планом поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

### Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Закону «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (в соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011г.).

Закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков открытой схемы:


- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;
- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
- повышенные затраты на химводоподготовку;
- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70°C) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;
  - существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы

теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.


Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

- 1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
- 2) приобретение оборудования;
- 3) строительство.

Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям при переходе на закрытую систему ГВС происходит с использованием теплообменного и насосного оборудования по одно- или двухступенчатой схеме.



Присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме



Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме

При проектировании ИТП при закрытой системе для определения необходимых затрат в первую очередь определяются схемы присоединения водоводяных

подогревателей горячего водоснабжения в зависимости от соотношения максимального расхода потока теплоты на ГВС (Qh max) и максимального потока на отопление (Qo max):

$$0,2 \ge \frac{Q_{h \; max}}{Q_{a \; max}} \ge 1$$
 одноступенчатая схема  $0,2 < \frac{Q_{h \; max}}{Q_{a \; max}} < 1$  двухступенчатая схема

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы
-----------	---------------------------------

Существующие и перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии (котельной п.Есинка) по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

#### Существующий и перспективный топливные балансы

	•	ий баланс основного (природный газ)		Аварийный вид топлива
Наименование котельной	Годовой фактический расход, тыс. м3	Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м, тонн	Резервный вид топлива	
Котельная п. Есинка	987,6	987,6	Не предусмотрен	Не предусмотрен

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение		
т аздел У.	и (или) модернизацию		

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2024 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2021-2024 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций

		2022г.	2023г.	2024г.
<b>№</b> п/п	Планируемые работы	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
11, 11		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
	Автоматизирование			
1.	регулирования температуры	300,0		
	теплоносителя на подаче в	300,0		
	систему отопления зависимости			

	от t н.в. согласно			
	температурному графику			
	Модернизация установки ХВП:			
	замена на современный			
2.	качественный сильнокислотный		900,0	
	катионит (ионообменное			
	умягчение воды)			
3.	Химическая промывка котлов	90,0		
	Замена существующих насосов			
	котельной с дроссельным			
4.	регулированием на современные			420,0
	насосы с частотным			
	регулированием напора рабочей			
	среды			
	Замена теплоизоляции			1000
5.	трубопровода	50,0	50,0	100,0
	(244 м)			
	Всего по годам	440,0	950,0	520,0
	Всего 2022-2024гг.	1910,0		

Ī	Раздел 10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей
		организации (организациям)

Теплоснабжение и ГВС жилой и общественной застройки на территории посёлка Есинка осуществляется по централизованной схеме.

Многоквартирные жилые дома, общественные здания, некоторые коммунально-бытовые учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной п. Есинка и тепловых сетей. Данную задачу решает муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-сервис».

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
------------	---

#### Решение о загрузке источников тепловой энергии

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Полученная нагрузка, Гкал/час	
Котельная п. Есинка	4 Гкал/ч	3,04 Гкал/ч	

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям
1 400401111	1 chieffin no occassimilati renviolati cermin

На территории с/п Есинка бесхозяйных тепловых сетей нет.

Раздел 13.	Синхронизация схемы	теплоснабжения со	схемой	газоснабжения и			
	газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и						
	программой развития	электроэнергетики,	а та	акже со схемой			
	водоснабжения и водоотведения поселения						

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования с/п «Есинка» схемы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения находятся в стадии формирования.

#### Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

В перспективе до 2030 г. дефицита тепловой энергии на источнике теплоснабжения при отсутствии новых потребителей не предвидится.

#### Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчет тарифов методом индексации установленных тарифов осуществляется на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка (далее - HBB) определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых органом регулирования:

- базовый уровень операционных расходов,
- индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),
- нормативный уровень прибыли,
- показатели энергосбережения и энергетической эффективности.
- В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.

Разработка финансово-экономической модели и технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочного тарифного регулирования в рамках проектов концессионных соглашений.

Реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия котельных, находящихся на балансе МУП «ЖКХ-Сервис»

С 01 января 2017 г. вступил в силу ряд изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее — Федерального закона №115-ФЗ), в том числе установлено обязательство субъекта Российской Федерации выступать третьей стороной в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее — концессионных соглашений).

В данной связи одним из механизмов решения проблемы реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия котельных, находящихся на балансе МУП «ЖКХ-Сервис» является Разработка финансово-экономической модели и технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочного тарифного регулирования в рамках проектов концессионных соглашений.

При этом, в ходе подготовки проектов концессионных соглашений как со стороны органов власти, так и со стороны частных инвесторов возникают сложности, препятствующие своевременной подготовке необходимой документации для исполнения требований Федерального закона №115-Ф3.

При условии истечения сроков договоров аренды по объектам коммунальной инфраструктуры <u>отсутствие заключенного концессионного соглашения может привести к</u> срыву деятельности ресурсоснабжающих организаций.

#### Цель работ:

Обеспечение заключения концессионных соглашений:

Реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия МУП «ЖКХ-Сервис»

#### Задачи работ:

Для органов власти:

- консультирования по вопросам концессионного законодательства, в т.ч. проведение информационного семинара-практикума;
- подготовка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления для заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры;
- составление «дорожных карт» по заключению концессионных соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры (при необходимости);
- составление «дорожных карт» (подготовка нормативно-правовых актов) по вопросам взаимодействия органов власти при подготовке концессионных соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры;
- консультирование по вопросам организации совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры;
- разработка проекта конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры.

<u>Для существующих ресурсоснабжающих организаций (потенциальных концессионеров):</u>

- подготовка технико-экономического обоснования для дальнейшего получения долгосрочных параметров тарифного регулирования (далее ДПР) от органа исполнительной власти в сфере тарифного регулирования субъекта Российской Федерации (заявление для получения ДПР направляется от имени органа местного самоуправления);
- разработка инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации на основе заключенного концессионного соглашения;

#### Содержание работ:

- 1. Подготовка и проведение семинара-практикума для заинтересованных представителей органов власти и ресурсоснабжающих организаций по вопросам актуального концессионного законодательства РФ;
- 2. Подготовка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления для заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры;
  - 3. Разработка финансово-экономической модели концессионных соглашений:
- 3.1. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочных параметров тарифного регулирования (ДПР) от органа исполнительной власти в сфере тарифного регулирования субъекта Российской Федерации в рамках проектов концессионных соглашений. Подготовка заявление для получения ДПР направляется от имени органа местного самоуправления)
  - 3.2. Состав Технико-экономического обоснования (ТЭО)
    - характеристика существующей системы теплоснабжения поселения;
    - юридический статус объекта инвестиции;

- основные технические решения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения населенного пункта;
  - укрупненный план-график реализации мероприятий;
- обоснование основных показателей инвестиционных мероприятий, а также долгосрочных параметров регулирования, включаемых в конкурсную документацию по реконструкции системы теплоснабжения поселения по концессионному соглашению;
  - основные выводы.
  - 4. Расчет параметров тарифного регулирования.
  - 5. Согласование ДПР с тарифным органом.
  - 6. Подготовка концессионного соглашения.

### Вместе с тем общее движение оптимизации рынка теплоэнергии развивается в сторону применения метода «Альтернативной котельной».

Поправки в Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» и иные нормативные правовые акты от 19 июля 2017 года предусматривают постепенный переход от прямого регулирования тарифов на отопление на новый принцип ценообразования на основе утверждаемой предельной цены замещающего источника («альтернативной котельной»). За основу берется стоимость строительства нового источника тепла, подключения к нему и дальнейшего его обслуживания – и с учетом этих затрат утверждается предельный уровень платы за тепло для всех его поставщиков в городе.

#### Справочно:

Закон об «альтернативной котельной» призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры, изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альтернативная котельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период.

Предельный уровень договорной цены определяется на уровне тарифа для потребителя, который бы включал в себя расходы на строительство и эксплуатацию альтернативной котельной, не входящей в централизованную систему теплоснабжения.

Переход на целевую модель рынка тепла позволит удвоить инвестиции в теплоснабжение путем перехода от полного государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения к договорным ценам, ограниченным для потребителей предельным уровнем.

#### Ценовые зоны теплоснабжения

Принцип «альтернативной котельной» будет действовать на территории ценовых зон теплоснабжения. Муниципальное образование может быть отнесено к ценовой зоне теплоснабжения в случае, если для него утверждена схема теплоснабжения и 50 % и более тепловой мощности составляют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Решение об отнесении муниципального образования к ценовой зоне будет приниматься Правительством РФ на основе совместного обращения местной администрации и единой теплоснабжающей организации («ЕТО») и согласия высшего исполнительного органа власти субъекта РФ.

Распоряжение Правительства РФ № 1523-р от 09.06.2020г. «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». В комплексе ключевых мер, обеспечивающих решение задач теплоснабжения, приоритетным

является применение модели отношений в сфере теплоснабжения с ценообразованием на основе принципа «альтернативной котельной».

#### Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения и ГВС п. Есинка в составе с/п Есинка достаточно высок, центральным отоплением и ГВС охвачено 100% жилого фонда и ДК п.Есинка. Для горячего водоснабжения административных организаций используются электрические водонагреватели.

Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о преимуществах централизованных котельных. При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа, но котельная п. Есинка на текущий момент не имеет резервных видов топлива;
- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы)
  рассчитаны на сжигание только одного вида топлива сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице «Предложения по величине необходимых инвестиций» п.7.2, стр.28.

Развитие системы теплоснабжения п. Есинка до 2030 года предлагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной посёлка муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-сервис» с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами.

Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления. Расчет мощности когенерационной установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) может быть использован на покрытие нагрузки на ГВС и на частичное сезонное покрытие нагрузки централизованного теплоснабжения.

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.